

# 溫泉檢驗證明書

申請單位： 溫泉旅館

溫泉名稱： 四重溪溫泉

營業處所： 屏東縣車城鄉溫泉路玉泉巷 4 號

檢驗單位：道濟製藥廠股份有限公司  
(地址:屏東縣萬丹鄉社上村社上路 99 號)  
(電話:08-707-0705 聯絡人:陳俊彰)

**(一) 溫泉現地調查結果：**

採樣日期：110.06.23

水質特徵	顏色：透明無色 味道：無 雜質：無 其他：無	泉溫	使用端出水口： 儲槽：50.1 大眾池：47.5℃ 212 號房：44.3℃ 217 號房：44.1℃ 檢測時氣溫：28℃
酸鹼度	使用端出水口 pH 值： 儲槽：8.2 大眾池：8.2 212 號房：8.1 217 號房：8.1	溫泉取得方式	<input type="checkbox"/> 自然湧出 <input checked="" type="checkbox"/> 開發方式取得 <input type="checkbox"/> 溫泉取供事業供水
供給方式	<input checked="" type="checkbox"/> 直接放流不回收 <input type="checkbox"/> 自然冷卻 <input type="checkbox"/> 加熱增溫	<input type="checkbox"/> 部分回流處理再利用 <input checked="" type="checkbox"/> 加水降溫： 其他：—	換水頻率：大眾池:隨時放流 212 號房、217 號房:使用後直接放流



**(二) 溫泉成分檢驗結果：**

檢驗完成日期：110.06.25

檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法	檢驗項目	檢驗值(mg/L)		檢驗方法
	使用端出水口	儲槽出水口			使用端出水口	儲槽出水口	
陽離子成分：	—	—	—	陰離子成分： 碳酸氫根離子 硫酸根離子	1184	1236	滴定法
總溶解固體量	1159	1247	原水過濾法	特殊成分：	—	—	—

**(三) 泉質類別： 碳酸氫鹽泉**

**檢驗證明：**

<p>符合溫泉標準合格證章</p>	<p>檢驗機關(構)、團體簽章</p>
<p>1. 泉溫符合溫泉標準第二條攝氏 30 度以上。 2. 泉質符合溫泉標準第二條第一款總溶解固體量大於 500 mg/L；第二款第一項碳酸氫根離子大於 250 mg/L。</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>道濟製藥廠股份有限公司 合格證章 符合溫泉標準</p> </div>	 

編號：110FN0008